

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

тел. 8(498) 505-41-70, 141410, Московская область, г.о. Химки, Новокуркинское шоссе, вл.34

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по мкр. Железнодорожный

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Балашиха

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Московской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

тел. 8(495)521-98-41, г. Балашиха, ул. Пригородная д. 4, balashgpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 40/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждения
Московской области "Гидрометеорологический техникум" (ГБПОУ МО
«Гидрометеорологический техникум»), ИНН 5012006239, ОГРН 10350024580172

Законному представителю юридического лица – директору ГБПОУ МО

«Гидрометеорологический техникум» Никитиной Ирине Павловне;

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городского округа Балашиха по пожарному надзору, начальника ОНД и ПР по г.о. Балашиха УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области подполковника внутренней службы Максимова Сергея Владимировича;

(наименование органа ГПН)

№ 40 от «19» марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. «25» марта 2021 г. (не более 50 рабочих часов) проведена внеплановая проверка государственным инспектором городского округа Балашиха по пожарному надзору,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку,

начальником отделения НД и ПР по мкр. Железнодорожный отдела НД и ПР по городскому округу Балашиха майором внутренней службы Осипенковым Денисом Сергеевичем

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области "Гидрометеорологический техникум" (ГБПОУ МО «Гидрометеорологический техникум»), ИНН 5012006239, ОГРН 1035002458017, расположенного по адресу: 143982, Московская область, г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Гидрогородок, д. 3;

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Законным представителем юридического лица – директором ГБПОУ МО «Гидрометеорологический техникум» Никитиной Ириной Павловной на основании приказа Министерства образования МО № 016-к от 17.01.2020 года;

№ Предписание	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На обводной линии сети внутреннего противопожарного водопровода не	СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности п. 4.2.7 пп.3 Насосные установки для	До 23.08.2021 года	

<p>установлена электрифицированная задвижка управляемая от кнопок установленных в пожарных кранах</p>	<p>противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, - с ручным, автоматическим и дистанционным управлением.</p> <p>Примечания:</p> <p>1. Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарные насосные агрегаты после автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения пожарного насосного агрегата.</p> <p>2. Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосы при этом должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления ниже допустимого автоматически должен включаться пожарный насос.</p> <p>3. Одновременно с сигналом автоматического или дистанционного пуска пожарных насосов или открытием клапана пожарного крана должен поступать сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода.</p>		
---	---	--	--

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору
по городскому округу Балашиха, начальник отделения
НД и ПР по мкр. Железнодорожный отдела НД и ПР
по городскому округу Балашиха УНД и ПР
ГУ МЧС России по Московской области
майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«25» марта 2021 года



Д.С. Осипенков

(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил (а):

✓ *Ирис*

(подпись)

«25 марта 2021 года

Законный представитель юридического лица –
директор ГБПОУ МО «Гидрометеорологический
техникум» Никитина Ирина Павловна на
основании приказа Министерства образования
МО № 016-к от 17.01.2020 года
(должность, фамилия, инициалы)